

**Баланс тепловой энергии и мощности закрытого
акционерного общества "Завод Красная Заря.
Системы цифровой связи" на 2011 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2011 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	3,87
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,87
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,924
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	7 757,00
4	Расход на собственные нужды	Гкал	115,00
	то же в % к выработке	%	1,48
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	7 642,00
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	7 642,00
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	222,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,90
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	218,00
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	4,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	7 420,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	3 050,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 370,00
	Потребление топлива		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 180,31
9.1	газ	т.у.т.	1 180,31
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс. м ³	1 035,36
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	950,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	152,16
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,45
	Потребление электрической энергии		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	178,90
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	23,41
	Водопотребление		
15	Водоснабжение	тыс. м ³	1,30
16	Водоотведение	тыс. м ³	1,30
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,17