

**Баланс тепловой энергии и мощности закрытого  
акционерного общества "Завод Красная Заря."  
Системы цифровой связи" на 2012 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2012 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	3,87
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,87
	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,924
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 028,00
4	Расход на собственные нужды	Гкал	119,00
	то же в % к выработке	%	1,32
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	8 909,00
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	8 909,00
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	227,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,55
7.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	223,00
7.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	4,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	8 682,00
8.1	производственные и хозяйственные нужды	Гкал	3 892,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 790,00
	<b>Потребление топлива</b>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 376,00
9.1	газ	т.у.т.	1 376,00
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
10.1	газ	тыс. м <sup>3</sup>	1 207,01
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	152,41
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	154,45
	<b>Потребление электрической энергии</b>		
13	Расход электрической энергии	тыс. кВт.ч	184,83
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	20,75
	<b>Водопотребление</b>		
15	Водоснабжение	тыс. м <sup>3</sup>	1,30
16	Водоотведение	тыс. м <sup>3</sup>	1,30
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м <sup>3</sup> /Гкал	0,15