

**Баланс тепловой энергии и мощности
ЗАО "Завод Красная Заря. Системы цифровой связи" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	3,870
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,870
	в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,924
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	9 028,00
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	119,00
	то же в % к выработке	%	1,32
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	8 909,00
6	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	8 909,00
7	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	227,00
	то же в % к отпуску в сеть	%	2,55
7.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	223,00
7.2	потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	Гкал	4,00
8	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	8 682,00
8.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	3 892,00
8.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4 790,00
	<i>Потребление топлива</i>		
9	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	1 365,66
9.1	газ	т.у.т.	1 365,66
10	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		0,00
10.1	газ	тыс. м ³	1 197,95
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	937,00
11	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	151,27
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	153,29
	<i>Потребление электрической энергии</i>		
13	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	184,83
14	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	20,75
	<i>Водопотребление</i>		
15	Водоснабжение	тыс. м ³	1,30
16	Водоотведение	тыс. м ³	1,30
17	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,15

MS

Иванов